

Gemeindewerke Gangkofen

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §23c (3) EnWG

	NS	MS	Gesamt
§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast	1.956	628	2.390
§23 (3) Nr. 2 Netzverluste	4,66%	332.170	kW
§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	961		kW
Summenlast der Netzverluste	19		kW
§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	114		kW
Restlastkurve der Lastprofilkunden			
§23 (3) Nr. 5 Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	2.390		kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.133.810		kWh
§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)			kWh
Summe aller Einspeisungen MS (110 kV $>$ $U \geq 1$ kV)	1.920.889		kWh
Summe aller Einspeisungen NS (1 kV $>$ U)	7.075.620		kWh
§23 (3) Nr. 7 Menge der Verlustenergie	332.170		kWh
Preis der Verlustenergie	4,80		ct/kWh

25.06.2025